



| DIAGONAIS, MONTANTES E CONTRAVENTOS | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| PERFIL | VARIAÇÃO MÁXIMA ENTRE PRESILHAS (D) |
| 2L 1" | 50x WE. x 4,75mm A CADA 250 |
| 2L 1 1/2" | 50x WE. x 4,75mm A CADA 300 |
| 2L 1 1/2" | 50x WE. x 4,75mm A CADA 300 |
| 2L 1 1/2" | 50x WE. x 4,75mm A CADA 450 |
| 2L 1 1/2" | 50x WE. x 4,75mm A CADA 500 |
| 2L 1 1/2" | 50x WE. x 4,75mm A CADA 500 |
| 2L 1 1/2" | 50x WE. x 4,75mm A CADA 700 |

PROTEÇÃO / PINTURA :
1) LIMPEZA MANUAL, DECAPANTE E TINTA DE FUNDO EPÓXI ANTICORROSIVO NA COR A SER DEFINIDA PELA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.

NOTAS

- 1) COTAS EM MILÍMETRO, NÍVEIS EM METRO, DIMENSÕES DE PARAFUSOS EM POLEGADAS, SALVO INDICAÇÃO CONTRÁRIA.
- 2) CONFIRAR TODAS AS MEDIDAS, NÍVEIS LOCAÇÕES E ESQUADROS EM OBRA.
- 3) SOLDAS:
SOLDAS: ELETRODOS AWS E70XX, QUANDO PERTINENTE, DEVERÁ SER EXECUTADA EM TODA ÁREA; A ESPESSURA DO FILETE DEVE SER NO MÍNIMO IGUAL A ESPESSURA DA CHAPA MAIS FINA.
- 4) MATEIAS:
PERFIS DOBRADOS: AÇO ASTM-A36;
CHAPAS: AÇO ASTM-A36;
TUBOS REDONDOS: NBR 6391 OU ASTM-A500;
BARRAS #3/8", #1/2", #5/8", #3/4", #7/8", #1"; AÇO ASTM-A36;
TODOS PARAFUSOS DEVEM SER GALVANIZADOS, COM ARRUELAS.
OS PARAFUSOS ASTM-A325 DEVEM SER TORQUEADOS CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NORMA BRASILEIRA NBR8800/2005.
- 5) INICIAR MONTAGEM DAS TELHAS SOMENTE APÓS CONCLUSÃO DE TODAS AS FIXAÇÕES DEFINITIVAS (SOLDAS E PARAFUSOS) DAS ESTRUTURAS METÁLICAS.
- 6) AS MEDIDAS DOS RUFOS DEVEM SER CONFIRMADAS IN LOCO APÓS INSTALAÇÃO DAS TELHAS.
- 7) CÁLCULO E DETALHAMENTO DAS PEÇAS METÁLICAS DE ACORDO COM A NORMA NBR8800; FABRICAÇÃO E A MONTAGEM DAS ESTRUTURAS METÁLICAS DEVERÃO ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS BRASILEIRAS NBR8800/2008 E NBR14762/2010.

VISTA DOS PÓRTICOS DO OITÃO (EIXOS 1 E 8) - (2X)
ESC. 1/20

PREFEITURA MUNICIPAL DE Bady Bassitt - SP

CRS ENGENHARIA

Projeto: **ESTRUTURA METÁLICA** MET 04/05

Quadra: VISTA DOS PÓRTICOS DO OITÃO (EIXOS 1 E 8)

Objeto: CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL I NA ÁREA INSTITUCIONAL DO JARDIM TANGARÁ, EM Bady Bassitt - SP

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE Bady Bassitt - SP

Endereço: ENTRE RUA 02 E RUA 03, LOTEAMENTO JD. TANGARÁ

Município: Bady Bassitt - SP

Coordenadas Geográficas / UTM: 20°55'35.8"S 49°27'52.0"W

Data: 06/03/2023

Data Última Revisão: ---

Aut. nº: 2.802.723.021.146.630-9